

0111654



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»  
119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул.  
Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184,  
ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741  
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26  
email: garant.cert@yandex.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа  
ООО «ГАРАНТ»

М.Д. Морозов

2023 г.



### Экспертное заключение

№ 16069/95

от 10.07.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

**Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты  
марки SandPan**

**1. Перечень объектов экспертизы:**

На экспертизу представлены: панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты марки SandPan

**2. Наименование нормативно-технической, проектной документации:**

заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний.

**3. Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «СОФТ ПАЙП»,

Адрес: Россия, 423800, Республика Татарстан (Татарстан), Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-Д АВТОСБОРОЧНЫЙ, Д. 58, ПОМЕЩ. (5-13)/(У-Щ), ИНН: 1650354200, ОГРН: 1171690098139

**Производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «СОФТ ПАЙП»,

Адрес: Россия, 423800, Республика Татарстан (Татарстан), Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-Д АВТОСБОРОЧНЫЙ, Д. 58, ПОМЕЩ. (5-13)/(У-Щ), ИНН: 1650354200, ОГРН: 1171690098139



**4. Основание для проведения экспертизы** заявление № 2549/16-ГРНТ/23 от 06.07.2023

**5. Представленные на экспертизу материалы:**

- Протокол испытаний № 34745/69-ГРНТ/23 от 03.07.2023 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ГАРАНТ», юр. адрес: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ51 от 2022-07-11;
- Сведения о материалах в составе продукции;
- Письмо об изготовителе продукции;
- Письмо о безопасности продукции.
- Нормативно-техническая, проектная документация.

**6. Экспертиза проведена на соответствие:**

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 11).

**7. В ходе экспертизы установлено:**

**Область применения:** для применения в строительстве

**Выпускается по:** ТУ 24.33.30-001-19660437-2019, ГОСТ 32603-2021 1 класс, ГОСТ 32603-2021 2 класс

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы установленным требованиям.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, и прочих свойствах исходных материалов в стандарте на производство продукции и результатов лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.



0111656

**Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

• Протокол № 34745/69-ГРНТ/23 от 03.07.2023 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ГАРАНТ», юр. адрес: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ51 от 2022-07-11

Показатели качества объекта экспертизы являются типовыми, и отвечают требованиям нормативных документов:

• Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (глава II, раздел 11).

Таблица № 1 – Результаты протокола испытаний № 34745/69-ГРНТ/23 от 03.07.2023

№	Определяемые показатели	Ед.изм.	Значение и допуск показателя	Результаты испытаний	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Радиологические показатели					
1	Активность 40К	Бк/кг	-	244±101	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
2	Активность 232Th	Бк/кг	-	19±14	
3	Активность 226Ra	Бк/кг	-	12±12	
4	Эффективная удельная активность (A <sub>эфф</sub> ) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К)	Бк/кг	Не более 370	79±47	ГОСТ 30108-94

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

**Заключение:** Согласно комплекту предоставленной технической документации и результатам лабораторных исследований, **продукция:** Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты марки SandPan, **выпускаемые** ООО «СОФТ ПАЙП» **соответствуют:** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 11).

Эксперт

Хвоцев С.Е.

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего экспертного заключения без письменного разрешения ООО «ГАРАНТ».